2026-01-15 נוסח

מקרא צנרת ואביזרים :

צנרת חברת התשתיל בצינור PVC קשיח 6" או 8" כולל תופרים, חבלי משיכה ותקעים	
קו תקשורת תקני (נכה מאין)	
קו בזק תת קרקעי בצינור 90 מ"מ יק"ע 13.5 1113.5	
קו טל"ב תת קרקעי בצינור 90 מ"מ יק"ע 13.5 1113.5	
טבעת האריתמי יסוד / טבעת גישה לשערכת הודות כלא ברזל כד 3 קופות, מברזל 10 מ"מ בציקוף הרצפה 1110	
ארון תקשורת	
לוח השמל דה"ט עם דלת 210 O.K.	
לוח השמל דיור: הב"ט עם דלת 210 O.K. ומתחתיו ארון תקשורת שקעים בקיר בגובה 250 מ"מ	
חוט בדיל גלוי / יורד עבור האריתמי 10 עגול x 12 ממלון, מסומנים עבור האריקה	
דיז הוגשם מגבעות האריתמי עבור שתיתן אליה ע"י ברזל מגולן 40/4 מ"מ, כולל שילוט האריקה וסיום בקופסא שקופה בקיר בגובה 30 מ"מ מהרחוב באמצע מקום.	
האריקה עם שלט כולל ציר 25 מ"מ ויחס נושאת 16 מה"ר	
הארקה לקרקה אקסטרית בחוט נושאת 1 לפס האריקה כולל שילוט 10	
ברזל 10 מ"מ מוגה בעמודים ומרותך ברפיוות משפולית לכל גבה הבנין עד לגג ע"י השמלאי (עבור מערכת הונדדה של כלא ברק).	

מקרא מפסקים וחיבורי קיר :

מפסק הב"ט יחיד, כסף, מחלוף אלב. 110H	
עקקה קופסאות עמק 2 מקום אם הוצאה	
מפסק כל"ר אין חוט פיס 110H	
עקקה קופסאות עמק 2 מקום אם הוצאה	
מפסק + שקע בקופסא 2 מקום. 110H. אבר פרט	
מפסק עבור תור חיפום בקלפת הב"ט 2x16A עם מגרת סיגום. 140H	
עקקה קופסאות עמק 2 מקום אם הוצאה	
מפסק עבור דוד השמל כולל שעון שבת הב"ט 2x16A עם מגרת סיגום 140H	
עקקה קופסאות עמק 2 מקום אם הוצאה	
מפסק כל"ר אין חוט פיס 110H	
עקקה קופסאות עמק 2 מקום אם הוצאה	
מפסק כיבוי כללי	
מגרת הפעלת הקפלה הוחלפה לדיור הוספת מגרת הפעלת הקפלה לדיור	
מגרת הפעלת הקפלה הוחלפה לדיור	
מגרת הפעלת הקפלה הוחלפה לדיור	
מגרת הפעלת הקפלה הוחלפ